



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 301013 vom/ dated 05.07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Schlauch Flaschenanschlussschlauch DN 12, 600 mm	Flaschen- anschlussschlauch 1/2"		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 301013 vom/ dated 05.07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfbericht 1. Nachtrag zum VdS- Prüfbericht Nr. CHL 00089 vom 27.07.2001	CHL 00089	17.11.2000	
Flaschenanschlussschlauch	G9911016	17.05.2001	1
Typenschild Flaschenanschlussschlauch	G0105007	23.05.2001	1
Schlauch HD 113	Datenblatt	ohne	1
Pressfassung PHD 113	Datenblatt	ohne	1
Pressnippel PN 13 AOL	Datenblatt	ohne	1
Montage der Armaturen	ohne	ohne	1
Pressen der Schläuche	ohne	ohne	1
Kabelbinder aus Edelstahl Typ 1 ALL 9001	Datenblatt	ohne	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 301013 vom/ dated 05.07.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Schlauch Typ 'Flaschenanschlussschlauch 1/2' darf nur als  
Flaschenanschlussschlauch eingesetzt werden.

Folgende Werte müssen bei der Montage beachtet werden:

Maximaler Betriebsdruck: 140 bar  
Kleinster Biegeradius: 180 mm  
Maximaler Biegewinkel: keine Einschränkung